



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – [emercom@atknet.ru](mailto:emercom@atknet.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-10-76

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вельского и Устьянского районов

165210, Архангельская обл., п. Октябрьский, ул. Школьная, 2А, тел. 5-14-06;

E-mail: [ogpn24arb@yandex.ru](mailto:ogpn24arb@yandex.ru)

Предписания № 20/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

"Бестужевская средняя общеобразовательная школа"

(далее по тексту МБОУ "Бестужевская СОШ") ИНН 2922004573

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуальный предпринимателя (гражданин), название собственности, местности и т.д.)

Во исполнении распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Вельского и Устьянского районов Шишова Павла Николаевича № 20 от 25.02.2019 года «12» марта 2019 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут и «21» марта 2019 года с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в отношении объекта защиты - здания школы по адресу: Архангельская область, Устьянский район, деревня Веригинская, дом 22, правообладателем которого является МБОУ "Бестужевская СОШ" заместителем главного государственного инспектора Вельского и Устьянского районов Архангельской области по пожарному надзору Козловым Иваном Анатольевичем проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности совместно:

- с директором МБОУ «Бестужевская СОШ» Щукиной Натальей Александровной (приказ № 42 л/с от 05.09.2008 года);

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не определена категория помещений производственного, складского и технического назначения (мастерские, лабораторные, кладовые, технические помещения и т.п.) по взрывопожарной и пожарной опасности.	пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР № 390) пункт 5.1.2 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	20 марта 2020 года	

		(далее – СП 4.13130.2013);		
2.	Двери эвакуационных выходов, ведущих из здания школы на улицу, не имеют возможности свободного открывания их изнутри без ключей.	пункт 36 (б) ППР № 390	20 марта 2020 года	
3.	Отсутствует эвакуационное освещение.	п. 33 ППР № 390 ч. 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 7.106 СП 52.13330.2011; ранее п. 1.7 СНИП II-A.9-71.	20 марта 2020 года	
4.	Прибор приемно-контрольный пожарный не защищён от несанкционированного доступа.	пункт 13.14.5 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009	20 марта 2020 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР Вельского и Устьянского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области

Козлов Иван Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Иван Козлов 20 19 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил(-а):

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«   » 20   г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области**

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – [emercom@atknet.ru](mailto:emercom@atknet.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-10-76

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вельского и Устьянского районов**

165210, Архангельская обл., п. Октябрьский, ул. Школьная, 2А, тел. 5-14-06;

E-mail: [ogpn24arh@yandex.ru](mailto:ogpn24arh@yandex.ru)

**Предписания № 21/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

"Бестужевская средняя общеобразовательная школа"

(далее по тексту МБОУ "Бестужевская СОШ") ИНН 2922004573

одно из наименований юридического лица, филиала, выд. участка, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца (объекта), владельца и т.д.)

Во исполнении распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Вельского и Устьянского районов Шишова Павла Николаевича № 21 от 25.02.2019 года «12» марта 2019 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут и «22» марта 2019 года с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в отношении объекта защиты - здания детского сада по адресу: Архангельская область, Устьянский район, село Бестужево, улица Молодежная, дом 10, правообладателем которого является МБОУ "Бестужевская СОШ" заместителем главного государственного инспектора Вельского и Устьянского районов Архангельской области по пожарному надзору Козловым Иваном Анатольевичем проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности совместно:

- с директором МБОУ «Бестужевская СОШ» Щукиной Натальей Александровной (приказ № 42 л/с от 05.09.2008 года);

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует плафон предусмотренной конструкцией на электрической лампе в тамбуре между входными дверями в детский сад.	пункт 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР № 390)	20.03.2020	
2.	Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из помещения детского сада на улицу, не имеет возможности свободного откры-	пункт 35 ППР № 390	20.03.2020	

	вания изнутри без ключа.		
3.	Отсутствует эвакуационное освещение.	п. 33 ППР № 390 ч. 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 7.106 СП 52.13330.2011; ранее п. 1.7 СНиП II-A.9-71.	20.03.2020
4.	Прибор приемно-контрольный пожарный не защищён от несанкционированного доступа.	пункт 13.14.5 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009	20.03.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР Вельского и Устьянского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области

Козлов Иван Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

(подпись)

20 марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(-а):

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«  »    20   г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области  
г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – [emercom@atknet.ru](mailto:emercom@atknet.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-10-76

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вельского и Устьянского районов  
165210, Архангельская обл., п. Октябрьский, ул. Школьная, 2А, тел. 5-14-06;  
E-mail: [ogpn24arh@yandex.ru](mailto:ogpn24arh@yandex.ru)

**Предписания № 24/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению  
"Бестужевская средняя общеобразовательная школа"  
(далее по тексту МБОУ "Бестужевская СОШ") ИНН 2922004573

(наименование юридического лица, филиала, отд., участка, индивидуального предпринимателя, организации, владельца собственности, помещения и т.д.)

Во исполнении распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Вельского и Устьянского районов Козлова Ивана Анатольевича № 24 от 25.02.2019 года «12» марта 2019 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и «22» марта 2019 года с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в отношении объекта защиты - здания школы по адресу: Архангельская область, Устьянский район, поселок Квазеньга, улица Пионерская, дом 5, правообладателем которого является МБОУ "Бестужевская СОШ" заместителем главного государственного инспектора Вельского и Устьянского районов Архангельской области по пожарному надзору Козловым Иваном Анатольевичем проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности совместно:

- с директором МБОУ «Бестужевская СОШ» Щукиной Натальей Александровной (приказ № 42 д/с от 05.09.2008 года);

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не определена категория помещений производственного, складского и технического назначения (мастерские, лабораторные, кладовые, технические помещения и т.п.) по взрывопожарной и пожарной опасности.	пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР № 390) пункт 5.1.2 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-	20 марта 2020 года	





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Архангельской области**  
г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – [emercom@atknet.ru](mailto:emercom@atknet.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-10-76

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вельского и Устьянского районов**

165210, Архангельская обл., п. Октябрьский, ул. Школьная, 2А, тел. 5-14-06;

E-mail: [ogpn24arh@yandex.ru](mailto:ogpn24arh@yandex.ru)

**Предписания № 23/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

"Бестужевская средняя общеобразовательная школа"

(далее по тексту МБОУ "Бестужевская СОШ") ИНН 2922004573

осуществляющее юридическое лицо, филиал, отделение, структурного подразделения (структурное), владельцы собственности, имущество и т.п.)

Во исполнении распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР Вельского и Устьянского районов Шишова Павла Николаевича № 23 от 25.02.2019 года «12» марта 2019 года с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут и «21» марта 2019 года с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в отношении объекта защиты - здания школы по адресу: Архангельская область, Устьянский район, поселок Глубокий, улица Школьная, дом 15, правообладателем которого является МБОУ "Бестужевская СОШ" заместителем главного государственного инспектора Вельского и Устьянского районов Архангельской области по пожарному надзору Козловым Иваном Анатольевичем проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности совместно:

- с директором МБОУ «Бестужевская СОШ» Щукиной Натальей Александровной (приказ № 42 л/с от 05.09.2008 года);

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не определена категория помещений производственного, складского и технического назначения (мастерские, лабораторные, кладовые, технические помещения и т.п.) по взрывопожарной и пожарной опасности.	пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР № 390) пункт 5.1.2 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	20 марта 2020 года	

